

# Anerkennung Approval



## von Bauteilen und Systemen of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

Le Long Vietnam Co., Ltd.  
Cum Cong Nghiep Duc My, XA Duc Hoa Dong, Huyen Duc Hoa  
VN-81999 LONG AN, VIETNAM

Anerkennungs-Nr. / Approval No.	Anzahl der Seiten / No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) / valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) / valid until (dd.mm.yyyy)
G 122040	4	17.11.2022	16.11.2026

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Wartungsfreie Blei-Batterie/ Maintenance-free lead acid  
battery  
LONG WPL65-12AN / WPL65-12ANV0 / WPL65-12ARN /  
WPL65-12ARNV0

Verwendung / Use

in Gefahrenmeldeanlagen /  
in Alarm Systems

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07  
VdS 2110:2017-09  
VdS 2102:2020-09

Köln, den 17.11.2022

Dr. Reinermann

Geschäftsführer /  
Managing Director

I. V. Grundmann

Leiter der Zertifizierungsstelle /  
Head of Certification Body

Die Anerkennung umfasst nur  
das angegebene Bauteil/System  
in der zur Prüfung eingereichten  
Ausführung

- mit den Bestandteilen nach  
Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen  
Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angege-  
benen Einrichtungen der Brand-  
schutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegen-  
standes der Anerkennung sind  
die Hinweise nach Anlage 3 zu  
beachten.

Das Zertifikat darf nur unverän-  
dert und mit sämtlichen Anlagen  
vervielfältigt werden. Alle Ände-  
rungen der Voraussetzungen für  
die Anerkennung sind der VdS-Zer-  
tifizierungsstelle - mitsamt den  
erforderlichen Unterlagen - unver-  
züglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the  
specified component/system as  
submitted for testing

- together with the parts listed in  
enclosure 1
- documented in the technical  
documents according to enclou-  
re 2
- for the use in the specified fire  
protection and security instal-  
lations.

When using the subject of the  
approval the notes of enclosure 3  
shall be observed.

This certificate may only be repro-  
duced in its present form without  
any modifications including all  
enclosures. All changes of the un-  
derlying conditions of this approval  
shall be reported at once to the  
VdS certification body including the  
required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH  
Amsterdamer Str. 174  
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamt-  
verbandes der Deutschen Ver-  
sicherungswirtschaft e.V. (GDV),  
durch die DAkkS akkreditiert als  
Zertifizierungsstelle für Produkte  
in den Bereichen Brandschutz  
und Sicherungstechnik

A company of the German  
Insurance Association (GDV)  
accredited by DAkkS as certifi-  
cation body for fire protection  
and security products



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 122040 vom/ dated 17.11.2022

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.  
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>Wartungsfreie Blei-Batterie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nennspannung: 12 V</li> <li>- Nennkapazität(C<sub>20</sub>): 65 Ah</li> </ul> <p>Standardgehäuse (ABS UL94 HB):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewindebuchse M6</li> </ul>	<p>WPL65-12AN WPL65-12ARN</p>		
<p>Gehäuse-Ausführung Flammwidrig (ABS UL94 V-0):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewindebuchse M6</li> </ul>	<p>WPL65-12ANV0 WPL65-12ARNV0</p>		
<p>Maintenance-free lead acid battery</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nominal voltage: 12 V</li> <li>- Nominal capacity (C<sub>20</sub>): 65 Ah</li> </ul> <p>Housing/Case version: standard (ABS UL94 HB)</p> <p>Terminal Types:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Threaded Insert M6</li> </ul>	<p>WPL65-12AN WPL65-12ARN</p>		
<p>Housing/Case version as Flame retardant case (ABS UL94 V-0):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Threaded Insert M6</li> </ul>	<p>WPL65-12ANV0 WPL65-12ARNV0</p>		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 122040 vom/ dated 17.11.2022

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.  
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Technische Datenblätter / Technical Data sheets:			
- WPL65-12AN	(COS) 070922-1A	07.09.2022	1
- WPL65-12ANV0	(COS) 070922-1A	07.09.2022	1
- WPL65-12ARN	(COS) 070922-1B	07.09.2022	1
- WPL65-12ARNV0	(COS) 070922-1A	07.09.2022	1
- Beschreibung Herstellungsdatum	DateCode - LONG WPL65-12ARN	25.08.2022	1
- Material part list	WPL65-12ARN	25.08.2022	1
Kennzeichnungen / Silkscreens:			
- WPL65-12AN	LONG-250115131	06.09.2022	1
- WPL65-12ANV0	LONG-250115141	06.09.2022	1
- WPL65-12ARN	LONG-250115121	06.09.2022	1
- WPL65-12ARNV0	LONG-250115151	06.09.2022	1
Konstruktionszeichnungen / constructional drawings:			
- Konstruktionszeichnung	60-M1A0052-01, WP66-12S	10.08.2022	1
- Konstruktionszeichnung	60-M2A0081-01, WPL65-12NS	06.11.2020	1
- Konstruktionszeichnung	60-M2A0082-01, WPL65-12RNS	06.11.2020	1
- Konstruktionszeichnung	60-M3P0020-01, WPL66-12A	10.03.2021	1
- Konstruktionszeichnung	64-A1A0272, NP60-S(+)	07.08.2020	2
- Konstruktionszeichnung	64-A2A0227, NP60-S(-)	07.08.2020	2



**Anlage / Enclosure 3**

**Seite / Sheet 1**

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 122040 vom/ dated 17.11.2022

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.  
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Die Batterie darf nicht in gasdichte Gehäuse eingesetzt werden.

It is not permitted to use the battery in gas-sealed housings.